



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku

PSK.0443.1.2.2026

Sanok, 19 marca 2026 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku  
ul. Królowej Bony 4  
38-500 Sanok

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni odkrytej Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej bony 4 za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230) oraz po analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenianych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230),
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz,
- wyników badań wody basenowej pobranej na pływalni odkrytej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku przed wydaniem oceny

stwierdza,

że woda na Pływalni odkrytej Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4 spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Pływalnia odkryta Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4 czynna jest w sezonie letnim.

Podstawę oceny stanowią wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230). Zgodnie z obowiązującym ww. rozporządzeniem zarządzający Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4 prowadził „Rejestr bieżącej obserwacji wody na pływalni” oraz rejestr wyników pomiaru jakości wody na pływalni odkrytej (obejmujący parametry: potencjał redox, pH wody, temperaturę wody, chlor wolny, chlor związany). Kontrola wewnętrzna jakości wody na pływalni odkrytej prowadzona była przez zarządzającego obiektem zgodnie z harmonogramem badania wody uzgodnionym z PPIS w Sanoku. W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonywane były oznaczenia wymienione w załączniku nr 1, natomiast w zakresie wskaźników fizykochemicznych oznaczenia wynikające z załącznika nr 2 obowiązującego rozporządzenia. Zarządca obiektu umieszczał na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej informację dotyczącą jakości wody na pływalni.

W sezonie letnim 2025 r. woda basenowa spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach i nie była kwestionowana.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku  
ul. Jezierskiego 39 | 38-500 Sanok

+48 13 464 12 19

adres e-mail: psse.sanok@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-20371-52252-EUEBI-18

Prowadzony przez Zarządcę monitoring jakości wody basenowej nie wykazał przekroczeń dotyczących jakości wody.

Ponadto Zarządzający obiektem prowadził (w ramach kontroli wewnętrznej) kontrolę jakości ciepłej wody użytkowej w natryskach pływalni krytej. W zbadanych próbkach ciepłej wody użytkowej w natryskach w szatni męskiej, damskiej i rodzinnej nie stwierdzono występowania bakterii Legionella sp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku po wnikliwej analizie stwierdza, iż ostatecznie woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230) i spełniała wymagania w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Krystyna Bętkowska

**Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Sanoku**

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok (zarządzający obiektem Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4) (elektronicznie na adres AE:PL-72124-18521-BGABW-20)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie (poczta elektroniczna)